

Зарегистрирована  
Отделением государственного пожарного  
надзора Финляндского района  
" 12 " марта 2010г.

Регистрационный N 40 294 000-19-2/23-33-1263

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного  
(Указывается организационно-правовая форма юридического  
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной  
лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  
школа №409 Пушкинского района Санкт-Петербурга .....  
наименование объекта защиты)  
.....)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 10278009003584

Идентификационный номер налогоплательщика 7820020744

Место нахождения объекта защиты 196603 Санкт-Петербург, г. Пушкин,  
(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)  
Красносельское шоссе, дом 9, литера А

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты  
196603 Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 9, литера А  
School409@spb.edu.ru,

тел./факс 465-26-65

Руководитель – директор школы Маршенникова Маргарита Васильевна

п/п	Наименование раздела
I	<b><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></b>  1. В соответствии со ст.6 П.3. Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности», в здании Государственного образовательного учреждения СОШ № 409 выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности – расчет пожарного риска не требуется. 2. Здание построено в 1904 году, полностью реконструировано в 1960 году под здание школы № 409.
II	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  1. Государственное образовательное учреждение СОШ № 409 располагается по адресу СПб, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 9, литера А и находится в 30 м от ближайшего жилого дома. Территория «Водоканал» огорожена железобетонным забором высотой 3м. Учитывая место расположения здания школы в случае возникновения пожара или загорания в здании причинение ущерба третьим лицам невозможно. Строение трехэтажное, кирпичное (толщина стен 0,70-0,65 см). II степени огнестойкости.

	<p>Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, кровля металлическая. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – паркетные, линолеумные, дощатые, керамические, речные и бетонные.</p> <p>Пожарная нагрузка представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов.</p> <p>Общая площадь 4007,8 м<sup>2</sup>, общая полезная площадь 4007,8 м<sup>2</sup>, основная площадь 2435,1 м<sup>2</sup>, вспомогательная площадь 1572,7 м<sup>2</sup>.</p> <p>Общая площадь земельного участка – 32710, м<sup>2</sup>.</p> <p>На территории школы имеется спортивная площадка 1572,7 м<sup>2</sup>. Территория образовательного учреждения огорожена по периметру металлическим забором высотой 1,8 м (периметр территории 460.1м.) Забор по периметру территории школы имеет 1 ворота и 2 калитки. Ворота, обслуживающие непосредственно здание школы, выходят на Красносельское шоссе, предусматривают подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания образовательного учреждения.</p>
III	<p align="center"><b><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u></b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Государственное образовательное учреждение СОШ № 409 предназначено для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам</li> <li>2. Руководствуясь ст.4.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для здания Государственное общеобразовательное учреждение СОШ № 409 применительно выполнение требований нормативных документов действующих на период законченного строительного объекта, что в свою очередь не противоречит требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности» (с изменениями 1 октября 2009г), Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 и другим нормативным документам регламентирующим требования пожарной безопасности.</li> <li>3. В государственном общеобразовательном учреждении разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также распорядительным документом установлен противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности на объекте (ППБ 01-03, п.6, 15).</li> <li>4. На каждом этаже, у входов в коридоры, вывешены планы (схемы) эвакуации при возникновении пожара или других чрезвычайных ситуациях, а также в дополнение к планам разработаны инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуацией людей, по которым не менее 2 раз в год проводятся объектовые тренировки с эвакуацией обучающихся и сотрудников школы из здания образовательного учреждения (ППБ 01-03, п.16).</li> <li>5. Двери (люковые выходы) ведущие на крышу здания (4 люка), а также двери подвальных помещений содержатся закрытыми, ключи находятся на посту охраны (ППБ 01-03, п.44).</li> <li>6. Государственное общеобразовательное учреждение СОШ № 409 оснащена АПС (приборы приемно-контрольные охранно пожарные расположены в учительской (кабинет 106). Здание школы оборудовано системой голосового оповещения о пожаре, оповещатели (громкоговорители) применяются без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. Техническое обслуживание АПС и систему голосового оповещения на момент составления данной декларации пожарной безопасности осуществляет лицензированное ООО «ГПИ СПЕЦАВТОМАТИКА», договор от 05.02. 2010 года соответственно (ППБ 01-03, п.98, 104).</li> <li>7. Двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорными устройствами, на путях эвакуации имеются световые указатели, а также эвакуационные знаки пожарной безопасности (ППБ 01-03, п.51,52).</li> <li>8. Государственное общеобразовательное учреждение СОШ № 409 обеспечена первичными средствами пожаротушения (применяемые огнетушители ОП-5 в</li> </ol>

соответствии с приложением № 3 к ППБ01-03 (ППБ 01-03, п.108).

9. Государственное общеобразовательное учреждение СОШ № 409 обеспечена средствами индивидуальной защиты (ватно-марлевые повязки 500 штук).

10. На окнах установлены распашные металлические решетки. (ППБ 01-03, п.40).

11. Обслуживающая организация ООО «ВЕК» один раз в 3 года производит проверку защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей с составлением технического отчета по профилактическим измерениям и испытаниям электроустановок и электрооборудования (ПУЭ, ПТЭЭП).

12. Ежегодно, по мере необходимости, проводится очистка системы вентиляции в помещениях школы (ППБ 01-03, п.78).

13. Проведено обучение и проверка знаний пожарно-технического минимума сотрудников школы согласно плана.

14. При приеме сотрудников на работу, а также 1 раз в начале учебного года производятся вводный и повторный (соответственно) инструктажи о мерах пожарной безопасности с записью в специальном журнале, повторный инструктаж проводится перед проведением плановых объектовых тренировок по противопожарной тематике, в срок не более 2 недель до тренировки (ППБ 01-03, п.7).

15. Перед проведением мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, новогодние торжества и т.д.) в актовом зале школы перед началом этих мероприятий производится осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении. На время проведения мероприятия с массовым пребыванием людей организуется дежурство ответственных лиц (ППБ 01-03, п.19, 50).

16. Ежедневно, с интервалом в 2 часа, дежурный администратор в соответствии с режимом работы производит обход всех этажей и территории школы на предмет пожарной безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов, о чем делается соответствующая отметка в журнале. В ночной период (с 20.00 до 8.00) эта функция передается сторожу школы).

17. Организация учебного процесса.

ГОУ СОШ № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга рассчитана на 500 учащихся, в настоящее время обучается 405 учеников, имеет 3 образовательные ступени, работает в одну смену по 5-дневной неделе для 1-7 классов и 6-дневной для 8-11 классов. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 15 минут, большая перемена - 20 минут. Продолжительность учебного года - 34 недели, в первом классе - 33 недели. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения - 4 раза в год по итогам четвертей, для третьей ступени обучения - 2 раза в год по итогам полугодия.

Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года). Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет). Третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).

Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс - 20 часов; 2 класс - 22 часа; 3 класс - 22 часа; 4 класс - 22 часа; 5 класс - 28 часов; 6 класс - 29 часов; 7 класс - 31 час; 8, 9 классы - 35/36 часов; 10, 11 классы - 36 часов.

В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. В школе насчитывается 20 классов. Средняя наполняемость классов - 20 учащихся.

Декларацию составил заместитель директора  
по административно-хозяйственной работе

Руководитель образовательного учреждения

Т.Н. Шарандо

М.В. Маршенникова



*Шарандо*  
*Маршенникова*



**МЧС РОССИИ**  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление государственного пожарного надзора  
Отдел государственного пожарного надзора  
Пушкинского района

ул. Леонтьевская, 26, Пушкин, Санкт-Петербург, 196601

Тел. 466-49-80, факс 466-24-69

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УГПН: 718-25-61

18.03 2010г. № 2/23-33-12.63-595

На № 34 от 09.03.2010 г.

Директору ГОУ СОШ №409  
Маршенниковой М.В.

Красносельское ш., д.9, лит.А  
г.Пушкин, Санкт-Петербург,  
196603

Отдел ГПН Пушкинского района Санкт-Петербурга сообщает, что декларация пожарной безопасности в отношении ГОУ СОШ №409 Пушкинского района Санкт-Петербурга, поступившая в отдел ГПН Пушкинского района Санкт-Петербурга 09.03.2010г. зарегистрирована.

Главный государственный инспектор  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  
по пожарному надзору

А.Г. Олейник

Исп. Заварина Я.А.  
тел. 466-56-07